

Код подгруппы		№ опросного листа	УТВЕРЖДАЮ:
Код МТР в SAP R3		100017967	Главный механик начальник отдела
Код КСМ	1212611		
Заказчик	РОСПАН		
Кол-во МТР по опросному листу			

Запальная горелка ЭИВ-01

1. Назначение	Запальная горелка типа ЭИВ-01 предназначена для розжига пламени горелочных устройств промышленного энергетического оборудования.			
2. Техническая характеристика	2.1	Горючий газ	Природный газ, пропан-бутан	
	2.2	Диапазон давления газа, подводимого к запальной горелке	ати 0,007...1,5	
	2.3	Перепад давления по тракту подачи воздуха (для ЭИВ-01-Д, ЭИВ-01-ДИ, ЭИВ-01-ДФ)	ати Не менее 0,001	
	2.4	Способ подачи воздуха: для ЭИВ-01, ЭИВ-01-И, ЭИВ-01Ф		Инжекцией из окружающей среды
		для ЭИВ-01-Д, ЭИВ-01-ДИ, ЭИВ-01-ДФ		принудительно
	2.5	Температура окружающего воздуха при относительной влажности до 80 %	°С	-60...+100
	2.6	Диаметр ствола запальной горелке	мм	42
	2.7	Минимальный диаметр установочной трубы: для ЭИВ-01, ЭИВ-01-Д	мм	50
	2.9	Тепловая мощность	кВт	10...120
	3	Длина запальной горелки от установочного фланца среза стабилизатора	мм	1600
3. комплектация	3.1	Расход природного газа	м³/час 1...12	
	3,2	Срок службы не менее	лет 10	
	3,3	Корпус	сталь	Жаропрочная, высокопрочная
3. комплектация	В комплект поставки входят:			
	- горелка запальная	шт	1	
	- высоковольтный провод ПВВ -1Л-2,0 м		1	
4. Дополнительные требования	Особые условия: Конструктивные и другие изменения согласовывать с заказчиком. Оборудование должно сертифицировано (приложить сертификаты). -документация (паспорт, руководство по эксплуатации, обслуживанию и ремонту, инструкцию по сборке (чертеж с детализацией и спецификациями); -Упаковочный лист, условия хранения.			