



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
(АО «ННК»)**

446214, РФ, Самарская обл., г.Новокуйбышевск
Телефон: (846-35) 3-02-20, факс (846-35) 3-00-22, e-mail: nnk@nnk.rosneft.ru
ОКПО 48147971, ОГРН 1026303117994, ИНН 6330017980, КПП 660850001

**РАЗЪЯСНЕНИЕ УСЛОВИЙ ИЗВЕЩЕНИЯ И (ИЛИ) ДОКУМЕНТАЦИИ О
ЗАКУПКЕ**

30.06.2020

ННК 09-14-0497

*Участникам закупки по лоту
№ РН 00609411 на закупку
«Оказание услуг по экспертизе
промышленной безопасности сосудов,
технологических трубопроводов,
частичному обследованию резервуаров
вертикальных стальных, разработки
дубликата паспортов на технические
устройства, техническому
освидетельствованию котлоагрегатов
ТЭЦ-2 в 2020г.»*


Уважаемые коллеги!

В рамках проводимого запроса ofert по лоту № РН 00609411 на закупку «Оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности сосудов, технологических трубопроводов, частичному обследованию резервуаров вертикальных стальных, разработки дубликата паспортов на технические устройства, техническому освидетельствованию котлоагрегатов ТЭЦ-2 в 2020г.» разъясняем следующие положения Извещения и/или Документации о закупке:

Дата поступления запроса о разъяснении условий Извещения и (или) Документации	Редакция норм документа, требующих разъяснения	Разъяснение (Комментарии Организатора закупки)
29.06.2020г.	Документация о закупке	<ol style="list-style-type: none">1. Подготовительно-восстановительные работы к техническому диагностированию будут проводиться силами Заказчика.2. Дубликаты паспортов составляются на имеющиеся паспорта сосудов в связи с их ветхостью/изношенностью. Изготовление дубликатов паспортов на сосуды не подразумевает проведение ЭПБ.3. Проведение технического освидетельствования требуется для водогрейных котлоагрегатов

		марки ТГМ-84, рабочие параметры: Р, кгс/см ² – 150; Т, °С – 550.
--	--	---

С уважением,
Начальник отдела по закупке работ и услуг



Подпись

М.В. Захарова

ФИО

Исполнитель:
Шалдыбин Р.В. т. 8-927-735-11-93