

№ 3К-0085-2019-№№ 6		ПРОТОКОЛ Закупочной комиссии ПАО «Уфаоргсинтез» об утверждении результатов отбора, оценки заявок на участие в закупке после переторжки и выбор победителя закупки		21.11.2019 г. Уфа
Участвовали:		9 членов и секретарь. Кворум имеется.		
Способ закупки:		Запрос цен		
Предмет закупки:		Светильники		
Закупка (лот) №:		Лот (1) № 20 (подлот №1) Лот (1) № 20 (подлот №2) Лот (1) № 20 (подлот №3) Лот (1) № 20 (подлот №4)		
Заказчик:		ПАО "Уфаоргсинтез"		
Начальная (максимальная) цена договора (лота):		НМЦ не объявляется		
Извещение о закупке:		УОС-0121-2019 (РН944841)		
Размер обеспечения заявки		Не предусмотрено		
Дата подведения итогов закупки:		21.11.2019		
Рассмотренные документы:		1. Извещение, документация о закупке. 2. Заявки на участие в закупке. 3. Акт процедуры вскрытия поступивших конвертов/открытия доступа к заявкам Участников закупки. 4. Протокол ЗК от 10.10.2019 № ЗК-0074-2019-№№ 2 об утверждении результатов отбора по квалификационным/техническим частям заявок. 5. Протокол ЗК от 25.10.2019 № ЗК-0078-2019-№№ 1 об утверждении условий проведения переторжки. 6. Протокол ЗК от 06.11.2019 № ЗК-0081-2019-№№ 6 об утверждении изменений сроков рассмотрения заявок 7. Заключение инициатора закупки от 30.10.2019.		
К установленному в извещении и документации о закупке сроку поступили заявки следующих Участников Запрос цен:				
№ № пп	Участники закупки	Вид предложения	Результаты отбора (протокол от 10.10.2019 № ЗК-0074-2019-№№ 2)	
1.	Участник №2	Основное (подлоты № 1)	Допуск	
2.	Участник №7	Основное (подлоты № 2, 3, 4)	Допуск	
		Основное (подлоты № 1)	Недопуск Технические документы: Блок 2 п. 3.3.1. 1. Предлагаемая участником продукция должна соответствовать параметрам, указанным в техническом требовании, в подтверждение предоставить техническое требование с заполненным столбцом "Предложение участника" за подписью уполномоченного представителя организации. 1 п.2 Требования Заказчика: Маркировка взрывозащиты, не менее - 2ExnRIIT6 X Общая мощность светильника - 500Вт 1 п.2 Предложение Поставщика: Маркировка взрывозащиты - 1ExembIICT5 - не соответствует. Общая мощность светильника - 480Вт.	
3.	Участник №5	Основное (подлоты № 3)	Допуск	
		Основное	Недопуск Технические документы:	

		(подлоты № 1, 2, 4)	<p>Блок 2 п. 3.3.1. Предлагаемая участником продукция должна соответствовать параметрам, указанным в техническом требовании, в подтверждение предоставить техническое требование с заполненным столбцом "Предложение участника" за подписью уполномоченного представителя организации.</p> <p>Требования Заказчика: подлот 1. п.2 Маркировка взрывозащиты, не менее - 2ExnRIIT6 X (85°C) Общая мощность светильника - 500Вт</p> <p>Предложение Поставщика: подлот 1. п.2 Маркировка взрывозащиты - 1ExnAT5 (135°C) - не соответствие. Сертификат соответствия TP TC 012/2011 на светильники мощностью: 75, 150, 225Вт. Предлагается светильник мощностью 440Вт</p> <p>Требования Заказчика: подлот 1. п.1 Установленная мощность, не более, Вт - 25 Коэффициент пульсации светового потока, не более - 0,1% Вес, не более, кг - 4,5</p> <p>Предложение Поставщика: подлот 1. п.1 Установленная мощность, Вт - 53 - не соответствие. Коэффициент пульсации светового потока - < 5% - не соответствие. Вес, кг - 9,1 - не соответствие.</p> <p>Требования Заказчика: подлот 2 п.8 Мощность ламп, Вт - 100 Способ монтажа - накладной/подвесной Длина, мм – 1027</p> <p>Предложение Поставщика: подлот 2 п.8 Мощность ламп, Вт - 107 - не соответствие. Способ монтажа - лира - не соответствие. Длина, мм - 463 - не соответствие.</p> <p>Требования Заказчика: подлот 4 п.59 Потребляемая мощность, не более, Вт - 100 Степень защиты, не менее - IP67 Материал рассеивателя - ударопрочное закаленное оптическое стекло 4мм Угол излучения - 130°</p> <p>Предложение Поставщика: подлот 4 п.59 Потребляемая мощность, Вт - 114 - не соответствие. Степень защиты - IP66 - не соответствие. Материал рассеивателя - линзы из поликарбоната - не соответствие. Угол излучения - 80° - не соответствие.</p>
4.	Участник №8	Основное (подлоты № 3)	Допуск
5.	Участник №6	Основное (подлоты № 2, 3)	<p>Недопуск</p> <p>Технические документы: Блок 2 п. 3.3.1. Предлагаемая участником продукция должна соответствовать параметрам, указанным в техническом требовании. подлот 2 п.8</p> <p>Требования Заказчика: Мощность ламп, Вт - 100 Длина, мм – 1027</p> <p>Предложение Поставщика: Мощность светильника, Вт - 75 - не соответствие. Длина, мм - 750 - не соответствие.</p> <p>Требования Заказчика: подлот 2 п.11,15,41 Класс защиты – II</p> <p>Предложение Поставщика: подлот 2 п.11,15,41 Класс защиты - I - не соответствие.</p> <p>Требования Заказчика: 2 п.5-7,9,10,13,14,16-26,28-40,42 Мощность ламп, Вт – 40</p> <p>Предложение Поставщика: 2 п.5-7,9,10,13,14,16-26,28-40,42 Мощность светильника, Вт - 30 - не соответствие.</p>

			<p>Требования Заказчика: подлот 3 п.43,44,46-58 Мощность ламп, Вт - 2x36 Тип лампы – люминесцентная</p> <p>Предложение Поставщика: 3 п.43,44,46-58 Мощность ламп, Вт - 36 - не соответствие. Тип лампы - led (диоды) - не соответствие.</p>
			<p>Требования Заказчика: подлот 3 п.45 Мощность ламп, Вт - 2x36 Тип лампы – ЛЛ</p> <p>Предложение Поставщика: подлот 3 п.45 Мощность ламп, Вт - 36 - не соответствие. Тип лампы - led (диоды) - не соответствие.</p>
6.	Участник №1	Основное (подлоты № 1)	<p style="text-align: center;">Недопуск</p> <p>Технические документы: Блок 2 п. 3.3.1. 1. Предлагаемая участником продукция должна соответствовать параметрам, указанным в техническом требовании, в подтверждение предоставить техническое требование с заполненным столбцом "Предложение участника" за подписью уполномоченного представителя организации подлот 1 п.1</p> <p>Требуется: Уст. мощность Ру, не более, Вт: 25 Световой поток, не менее: 5800Лм Степень защиты, не менее: IP66</p> <p>Предложение Поставщика: подлот 1 п.1 Уст. мощность Ру, не более, Вт: 40 - не соответствие. Световой поток, не менее: 5600Лм - не соответствие. Степень защиты, не менее: IP65- не соответствие.</p>
			<p>подлот 1 п.2</p> <p>Требуется: Общая мощность светильника - 500Вт Степень защиты, не менее: IP66</p> <p>Предложение Поставщика: Общая мощность светильника - 400Вт - не соответствие. Степень защиты, не менее: IP65- не соответствие.</p>
7.	Участник №3	Основное (подлоты № 2, 3)	<p style="text-align: center;">Недопуск</p> <p>Форма 18. Форма описания предлагаемой продукции (Нет подписи уполномоченного представителя организации)</p> <p>Технические документы: Блок 2 п. 3.3.1. Предлагаемая участником продукция должна соответствовать параметрам, указанным в техническом требовании:</p> <p>Требуется: подлот 2,3 п.13,14,16-26, 28-40 Светильник ДВО-14-40-01-40 ВТ</p> <p>Предложение Поставщика: п.13,14,16-26, 28-40 Светодиодный светильник DMS серия ДСП 1280*135*100мм в комплекте с рассеивателем 45 Вт 6500К (холодный свет) световой поток 6075Lm DMS-P1-045-DS6-(PO/MT) - полное несоответствие характеристик.</p>
8.	Участник №4	Основное (подлоты № 1, 2, 3, 4)	<p style="text-align: center;">Недопуск</p> <p>Технические документы: подлот 1 п.2 Блок 2 п. 3.3.1. Предлагаемая участником продукция должна соответствовать параметрам, указанным в техническом требовании.</p> <p>Требования Заказчика: Общая мощность светильника - 500Вт</p> <p>Предложение Поставщика: Общая мощность светильника - 400Вт - не соответствие.</p>
			<p>Требования Заказчика: подлот 2 п.11,15,41 Мощность светильника, Вт - 45 Температурный режим - от -40° до +40°С</p> <p>Предложение Поставщика: подлот 2 п.11,15,41 Мощность светильника, Вт - 38 - не соответствие. Температурный режим - от -20° до +40°С - не соответствие.</p>
			<p>Требования Заказчика: подлот 2 п.5-10,13,14,16-26,28-40,42 Мощность ламп, Вт - 40 Срок службы, ч - 60 000</p> <p>Предложение Поставщика:</p>

		<p>подлот 2 п.5-10,13,14,16-26,28-40,42 Мощность светильника, Вт - 36 - не соответствие. Срок службы, ч - 50 000 - не соответствие.</p> <p>Требования Заказчика: подлот 2 п.8 Мощность ламп, Вт - 100 Длина, мм – 1027</p> <p>Предложение Поставщика: подлот 2 п.8 Мощность светильника, Вт - 75 - не соответствие. Длина, мм - 1545 - не соответствие.</p> <p>Требования Заказчика: подлот 3 п.43,44,46-58 Мощность ламп, Вт - 2x36 Тип лампы – люминесцентная</p> <p>Предложение Поставщика: подлот 3 п.43,44,46-58 Мощность ламп, Вт - 38 - не соответствие. Тип лампы - светодиодная - не соответствие.</p> <p>Требования Заказчика: подлот 3 п.45 Мощность ламп, Вт - 2x36 Тип лампы – ЛЛ</p> <p>Предложение Поставщика: подлот 3 п.45 Мощность ламп, Вт - 38 - не соответствие. Тип лампы - светодиодная - не соответствие.</p> <p>Требования Заказчика: подлот 4 п.60,65,66,69-71,77,79,82,83,85-87,89,90 Потребляемая мощность, Вт – 280</p> <p>Предложение Поставщика: подлот 4 п.60,65,66,69-71,77,79,82,83,85-87,89,90 Потребляемая мощность, Вт - 230 - не соответствие.</p> <p>Требования Заказчика: подлот 4 п.61-64,67,72-75 Потребляемая мощность, Вт – 140</p> <p>Предложение Поставщика: подлот 4 п.61-64,67,72-75 Потребляемая мощность, Вт - 125 - не соответствие.</p> <p>Требования Заказчика: подлот 4 п.59,76 Потребляемая мощность, не более, Вт - 110 Степень защиты, не менее - IP67</p> <p>Предложение Поставщика: 4 п.59,76 Потребляемая мощность,Вт - 90 - не соответствие. Степень защиты - IP66 - не соответствие.</p> <p>Требования Заказчика: подлот 4 п.68,78,80,81,84,88,93-95 Комплектность - питающие и управляющие кабели длиной 5 м</p> <p>Предложение Поставщика: 4 п.68,78,80,81,84,88,93-95 Комплектность - Светильник, кронштейн - не соответствие.</p>
<p>В соответствии с п.п "б" п. 11.6.8.2. Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг» в связи с допуском только одного Участника закупки признать конкурентную процедуру закупки по подлотам № 1, 2, 4 несостоявшейся.</p> <p>Согласно п.п "а" п. 11.11.1. продолжить процедуру закупки по подлотам № 1, 2, 4 утвердить результаты отбора в соответствии с п.п "е" п.11.6.3.5 Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг» и перейти на стадию оценки заявок участников.</p> <p>К установленному в протоколе от 25.10.2019 № ЗК-0078-2019-№№ 1 сроку на переторжку поступила 1 обновленная заявка.</p>		
№№ пп	Участники закупки	Вид предложения
1	Участник №7	Основное (подлоты № 2, 3, 4)
РАССМОТРЕЛИ:		
1.	Утверждение итогов оценки заявок на участие в закупке после переторжки , итогов закупки и выбор победителя закупки	
<p>Результат голосования: «за» - 9 голосов «против» - 0_ голосов</p>		

РЕШИЛИ:			
1.1. Отказаться от проведения закупки по подлотам №1 и 4 в соответствии с п. 11.2.3.6 Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг», заявки участников не рассматривать, завершить процедуру закупки без заключения договора.			
1.2. По результатам оценки заявок допущенных участников закупки ранжировать заявки на участие в закупке следующим образом:			
№ Места	Участники закупки	Вид предложения	Подлот
1 место	Участник №7	Основное	2
1 место	Участник №7	Основное	3
2 место	Участник №5	Основное	3
3 место	Участник №8	Основное	3
1.3 Признать участника №7 победителем закупки по подлотам №2, №3 и заключить с ним договор для ПАО «Уфаоргсинтез» на следующих условиях:			
Предмет договора:	Светильники		
Общая стоимость договора:	Лот (1) № 20 (подлот №2) – 435 921,60 (Российский рубль) с НДС 20% Лот (1) № 20 (подлот №3) – 66 842,40 (Российский рубль) с НДС 20%		
Объем закупаемых товаров/работ/услуг:	Лот (1) № 20 (подлот №2) – 300 шт.; Лот (1) № 20 (подлот №3) – 77 шт.		
Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:	В течение 45 календарных дней с даты подписания договора		
Условия оплаты:	Оплата за поставленный Товар осуществляется через 45 календарных дней, но не позднее 60 календарных дней, с даты исполнения обязательств по поставке Товара		
Авансирование:	Не предусмотрено		
Опцион:	Не предусмотрен		
Базис поставки/ место оказания услуг /работ:	ПАО «Уфаоргсинтез», 450037, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа. Базис поставки: DDP-Уфа (ИНКОТЕРМС 2010);		
1.4. Настоящий протокол является протоколом по подведению итогов закупки.			

Дата вступления решения в силу: «21» ноября 2019 г.