

Акт технического осмотра № 18022025

от «18» февраля 2025 г.

Наименование организации: АО «ВЧНГ».

Наименование МТР, техническое обозначение: Опора ЛЭП 2ПС10ПИ-1(цинк).

Код R3/КСМ: 20236410/1207059.

Завод-изготовитель: ООО «ЭЛСИ Стальконструкция».

Дата изготовления: апрель 2009г.

Дата поступления: 15.06.2009г.

Поставщик: ООО «ЭЛСИ Стальконструкция».

Количество: 55 шт.

Место проведения: Склад №3 КТП-10 АО «ВЧНГ».

Техническая документация на МТР: скан паспорта.

В результате осмотра МТР установлено:


1. На всех комплектующих (металлоконструкциях) присутствуют следы ржавчины.
 2. Комплектность Опоры ЛЭП 2ПС10ПИ-1(цинк) соответствует разделу «Комплектность» паспорта № П.04.2009.01.
 3. Техническая документация находится в архиве ВЧНГКМ БХТМЦ.
- Технический осмотр провели:

Кладовщик
ВЦ СС МТР УЛСК АО «ВЧНГ»



Бурлаков С.Н.

Специалист СО по ТМЦ ВЦ
СС МТР УЛСК АО «ВЧНГ»



Трофимов А.В.